5

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-TSLL-062	DFS-FURN-101 DFS KILN CHARGE LIMIT	TEMP LO-LO	21-APR-00 21:02:33	08-MAY-00 16:30:07
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	04-MAY-00 01:18:54	08-MAY-00 16:07:43
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	07-MAY-00 20:20:46	08-MAY-00 00:10:22
DFS	ECR WASTE IN SYSTEM, TO PDAR	ECR MAINT WASTE	07-MAY-00 23:47:52	08-MAY-00 00:14:56
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 00:11:07	08-MAY-00 00:22:06
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 00:14:06	08-MAY-00 00:59:21
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 00:14:56	08-MAY-00 00:49:04
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 00:22:50	08-MAY-00 00:33:57
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 00:34:04	08-MAY-00 03:56:52
DFS	ECR WASTE IN SYSTEM, TO PDAR	ECR MAINT WASTE	08-MAY-00 00:49:04	08-MAY-00 01:15:05
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 01:15:05	08-MAY-00 01:54:29
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 01:24:04	08-MAY-00 01:24:09
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 01:32:01	08-MAY-00 01:55:55
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 01:53:10	08-MAY-00 01:53:12
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 01:53:34	08-MAY-00 01:55:19
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 01:54:29	08-MAY-00 02:24:27
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 01:54:48	08-MAY-00 01:55:55
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 01:55:17	08-MAY-00 01:55:55
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 01:55:19	08-MAY-00 01:57:02
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 01:55:43	08-MAY-00 01:57:14
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 02:00:09	08-MAY-00 02:01:09
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 02:07:29	08-MAY-00 02:17:33
16-BIN-CHNG	DFS-FURN-101 WASTE BIN FULL	PRE-ALARM	08-MAY-00 02:23:51	08-MAY-00 06:51:49
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 02:24:27	08-MAY-00 02:59:13
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 02:40:59	08-MAY-00 03:01:18
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 02:58:01	08-MAY-00 02:58:08
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 02:58:25	08-MAY-00 03:01:23
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 02:58:35	08-MAY-00 03:00:11
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 02:59:13	08-MAY-00 03:28:35
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 03:00:09	08-MAY-00 03:00:23
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 03:00:11	08-MAY-00 03:01:54
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 03:00:35	08-MAY-00 03:02:01
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 03:06:27	08-MAY-00 03:07:17
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 03:12:56	08-MAY-00 03:20:18
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 03:28:35	08-MAY-00 04:02:16

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 03:33:32	08-MAY-00 03:41:45
24-LIC-010	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER SUMP	LEVEL HI	08-MAY-00 03:44:23	08-MAY-00 03:52:48
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 03:54:43	08-MAY-00 03:54:47
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 03:57:51	08-MAY-00 04:08:42
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 03:59:34	08-MAY-00 04:03:09
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 04:00:40	08-MAY-00 04:04:21
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 04:02:16	08-MAY-00 04:35:38
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 04:03:33	08-MAY-00 04:05:19
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 04:09:21	08-MAY-00 04:20:42
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 04:11:49	08-MAY-00 04:12:46
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 04:17:04	08-MAY-00 04:24:36
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 04:20:47	08-MAY-00 08:11:35
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 04:35:38	08-MAY-00 05:05:14
24-TY-001	PAS-TOWR-103,DFS QUENCH EMERG SPRAY	2 MIN ALERT	08-MAY-00 04:48:00	08-MAY-00 04:50:01
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 04:48:17	08-MAY-00 05:53:46
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 05:02:23	08-MAY-00 05:06:33
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:03:28	08-MAY-00 05:03:42
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:04:12	08-MAY-00 05:07:22
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 05:05:14	08-MAY-00 05:34:01
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:05:29	08-MAY-00 05:05:46
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 05:06:55	08-MAY-00 05:08:27
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:12:07	08-MAY-00 05:13:02
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:18:41	08-MAY-00 05:25:53
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 05:34:01	08-MAY-00 06:08:48
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 05:42:18	08-MAY-00 05:42:38
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 06:08:48	08-MAY-00 06:37:03
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 06:09:05	08-MAY-00 06:10:17
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 06:09:32	08-MAY-00 06:09:41
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 06:10:15	08-MAY-00 06:11:58
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 06:10:39	08-MAY-00 06:13:29
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 06:14:31	08-MAY-00 06:15:38
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 06:19:06	08-MAY-00 06:37:03
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 06:20:54	08-MAY-00 06:28:18
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 06:37:03	08-MAY-00 07:10:40
PAS702N	DUCT FROM DFS TO PAS	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 06:55:37	08-MAY-00 07:08:06

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
24-AIT-007A/B	PH PROBES > 0.5 PH DIFFERENCE	OUT OF TOLERENCE	08-MAY-00 07:04:57	08-MAY-00 07:05:05
24-AIC-007	BRINE PH < 7.5 PRE-ALARM	PRE-ALARM	08-MAY-00 07:05:00	08-MAY-00 07:05:07
24-AIC-007	PAS-TOWR-103, DFS BRINE PH CONTROL	PH LO LO	08-MAY-00 07:05:00	08-MAY-00 07:05:14
24-AIC-007	PAS-TOWR-103, DFS BRINE pH CONTROL	PH HI	08-MAY-00 07:05:02	08-MAY-00 07:05:05
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 07:05:36	08-MAY-00 07:13:25
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 07:10:40	08-MAY-00 07:39:27
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 07:10:49	08-MAY-00 07:12:32
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 07:11:29	08-MAY-00 07:14:39
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 07:11:58	08-MAY-00 07:12:00
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 07:12:17	08-MAY-00 07:12:24
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 07:12:27	08-MAY-00 07:13:22
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 07:12:53	08-MAY-00 07:16:14
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	08-MAY-00 07:15:10	08-MAY-00 07:15:26
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	08-MAY-00 07:16:19	08-MAY-00 07:16:36
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 07:16:52	08-MAY-00 07:18:08
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	08-MAY-00 07:17:28	08-MAY-00 07:17:47
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 07:23:26	08-MAY-00 07:32:40
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 07:39:27	08-MAY-00 08:13:06
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 07:43:32	08-MAY-00 08:08:55
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 08:11:59	08-MAY-00 08:44:25
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 08:13:06	08-MAY-00 08:41:20
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 08:13:13	08-MAY-00 08:13:56
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 08:13:54	08-MAY-00 08:17:33
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 08:14:25	08-MAY-00 08:14:49
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 08:15:58	08-MAY-00 08:16:05
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 08:41:20	08-MAY-00 12:59:00
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 08:42:17	08-MAY-00 08:42:57
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 08:42:31	08-MAY-00 08:43:07
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 08:43:38	08-MAY-00 08:43:45
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 08:45:07	08-MAY-00 08:45:26
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 11:57:30	08-MAY-00 12:02:42
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 11:58:32	08-MAY-00 11:58:35
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 12:09:49	08-MAY-00 12:43:41
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 12:10:46	08-MAY-00 12:33:21
24-PALL-011	QUENCH BRINE PRESS LO LO	POTENTIAL AGT LK	08-MAY-00 12:27:45	08-MAY-00 12:50:07

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
24-PIT-011	PAS-PMP-106/7, DFS BRINE PUMP DISCHARGE	PRESSURE LO	08-MAY-00 12:27:45	08-MAY-00 12:50:09
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 12:44:14	08-MAY-00 12:57:08
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 12:57:23	08-MAY-00 16:04:36
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 12:59:00	08-MAY-00 14:14:03
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 13:22:15	08-MAY-00 13:24:14
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 13:57:41	08-MAY-00 14:31:21
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 13:58:00	08-MAY-00 14:05:51
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 14:14:03	08-MAY-00 14:15:24
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 14:14:40	08-MAY-00 14:19:14
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 14:15:24	08-MAY-00 16:19:36
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 14:19:12	08-MAY-00 14:19:17
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 14:48:50	08-MAY-00 14:50:19
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 15:16:28	08-MAY-00 15:20:19
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 15:21:39	08-MAY-00 15:30:22
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 15:29:08	08-MAY-00 15:31:41
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 15:48:07	08-MAY-00 15:54:30
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 15:48:23	08-MAY-00 15:49:11
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 15:53:37	08-MAY-00 15:54:25
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 15:55:06	08-MAY-00 15:55:23
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 15:57:34	08-MAY-00 16:35:07
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 16:01:42	08-MAY-00 16:01:59
16-BIN-CHNG	DFS-FURN-101 WASTE BIN FULL	PRE-ALARM	08-MAY-00 16:02:49	08-MAY-00 16:43:08
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 16:05:17	08-MAY-00 16:17:57
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	08-MAY-00 16:08:51	08-MAY-00 16:19:22
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 16:10:18	08-MAY-00 16:15:45
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 16:18:28	08-MAY-00 16:18:55
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 16:18:43	08-MAY-00 16:31:05
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 16:19:36	08-MAY-00 16:24:57
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	08-MAY-00 16:21:32	08-MAY-00 16:24:06
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 16:22:48	08-MAY-00 16:33:43
DFS	PROCESSING SOLID WASTE, TO PDAR	SOLID WASTE	08-MAY-00 16:24:57	08-MAY-00 16:52:37
16-TIT-020	DFS-FURN-101 DFS ROTORY KILN	TEMP HI	08-MAY-00 16:25:47	08-MAY-00 17:22:52
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	08-MAY-00 16:26:09	08-MAY-00 16:37:51
16-TIT-020	DFS-FURN-101 DFS ROTORY KILN	TEMP HI-HI	08-MAY-00 16:29:19	08-MAY-00 17:20:25
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 16:31:19	08-MAY-00 16:31:26

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 16:31:33	08-MAY-00 19:57:37
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 16:32:26	08-MAY-00 16:32:38
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 16:40:16	08-MAY-00 16:40:25
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 16:43:35	08-MAY-00 16:44:37
16-TIC-182	DFS-FURN-101 KILN EXHAUST	TEMP LO-LO	08-MAY-00 16:43:54	08-MAY-00 20:49:14
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 16:44:06	08-MAY-00 17:15:23
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 16:45:42	08-MAY-00 16:46:06
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 16:46:44	08-MAY-00 16:47:45
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 16:48:31	08-MAY-00 16:49:12
DFS	SOLID WASTE PROCESSING HOLD, TO PDAR	WASTE HOLD	08-MAY-00 16:52:34	08-MAY-00 16:52:37
DFS	FURNACE ONLINE & NOT PROCESSING, TO PDAR	ONLINE NO WASTE	08-MAY-00 16:52:37	08-MAY-00 22:02:21
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 16:57:58	08-MAY-00 16:58:12
16-HS-002	DFS-GATE-102 DFS BLAST CHUTE	MALFUNCTION	08-MAY-00 17:01:57	08-MAY-00 17:02:04
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 17:03:41	08-MAY-00 17:03:51
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	08-MAY-00 17:19:46	08-MAY-00 17:29:43
16-FSL-076	DFS-FURN-101 DECON/WATER	FLOW LO	08-MAY-00 17:30:28	08-MAY-00 22:18:51
16-TALL-008	DFS-FURN-101 KILN EXHAUST GAS	TEMP LO-LO	08-MAY-00 17:48:18	08-MAY-00 19:59:39
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	08-MAY-00 19:29:40	08-MAY-00 19:29:57
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	08-MAY-00 19:34:42	08-MAY-00 19:34:47
24-LIC-010	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER SUMP	LEVEL HI	08-MAY-00 19:50:29	08-MAY-00 19:58:22
16-FFAL-021	DFS-FURN-101 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 19:53:59	08-MAY-00 21:53:53
16-TIT-020	DFS-FURN-101 DFS ROTORY KILN	TEMP HI	08-MAY-00 19:55:47	08-MAY-00 22:03:17
16-TIT-020	DFS-FURN-101 DFS ROTORY KILN	TEMP HI-HI	08-MAY-00 19:56:34	08-MAY-00 21:58:09
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 19:58:20	08-MAY-00 20:08:48
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 19:59:05	08-MAY-00 19:59:13
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 20:03:53	08-MAY-00 20:04:10
24-PDIT-025	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 20:04:03	08-MAY-00 23:19:39
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 20:04:41	08-MAY-00 20:35:01
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 20:04:51	08-MAY-00 20:04:58
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	08-MAY-00 20:06:05	08-MAY-00 20:06:16
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 20:09:27	08-MAY-00 20:20:41
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 20:15:59	08-MAY-00 21:56:37
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:20:10	08-MAY-00 20:54:49
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 20:35:18	08-MAY-00 23:43:09
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 20:38:14	08-MAY-00 20:38:40

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 20:43:23	08-MAY-00 21:02:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:54:56	08-MAY-00 20:54:58
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:55:08	08-MAY-00 20:55:10
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:55:17	08-MAY-00 20:55:20
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:55:27	08-MAY-00 20:55:30
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:55:39	08-MAY-00 20:55:42
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:55:44	08-MAY-00 20:55:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:56:00	08-MAY-00 20:56:03
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:56:05	08-MAY-00 20:56:08
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:56:39	08-MAY-00 20:56:44
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:56:58	08-MAY-00 20:57:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:57:05	08-MAY-00 20:57:12
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:57:20	08-MAY-00 20:57:22
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:57:29	08-MAY-00 20:57:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:57:48	08-MAY-00 20:57:50
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:57:53	08-MAY-00 20:57:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:00	08-MAY-00 20:58:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:14	08-MAY-00 20:58:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:22	08-MAY-00 20:58:24
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:29	08-MAY-00 20:58:31
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:38	08-MAY-00 20:58:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:43	08-MAY-00 20:58:45
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:58:48	08-MAY-00 20:58:50
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:05	08-MAY-00 20:59:10
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:14	08-MAY-00 20:59:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:22	08-MAY-00 20:59:26
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:31	08-MAY-00 20:59:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:48	08-MAY-00 20:59:52
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 20:59:57	08-MAY-00 20:59:59
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:00:10	08-MAY-00 21:00:10
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:00:15	08-MAY-00 21:00:18
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:00:27	08-MAY-00 21:00:30
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:00:39	08-MAY-00 21:00:44
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:01:05	08-MAY-00 21:01:08
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:01:10	08-MAY-00 21:01:15

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:01:20	08-MAY-00 21:01:24
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:02:17	08-MAY-00 21:02:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:02:26	08-MAY-00 21:02:33
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:02:38	08-MAY-00 21:02:43
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:02:48	08-MAY-00 21:02:53
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:02:55	08-MAY-00 21:03:02
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:03:09	08-MAY-00 21:03:16
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:03:21	08-MAY-00 21:03:28
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:03:43	08-MAY-00 21:03:47
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:04:04	08-MAY-00 21:04:06
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:04:20	08-MAY-00 21:04:27
16-TIT-042	DFS-CNVX-101A CONV HDC LOWER HEATR BANK	TEMP LO	08-MAY-00 21:04:25	08-MAY-00 23:54:31
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:04:35	08-MAY-00 21:04:37
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:04:47	08-MAY-00 21:04:49
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:04:51	08-MAY-00 21:05:01
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:05:08	08-MAY-00 21:05:13
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:05:25	08-MAY-00 21:05:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:05:34	08-MAY-00 21:05:51
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:06:03	08-MAY-00 21:06:05
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:06:03	08-MAY-00 21:08:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:06:10	08-MAY-00 21:06:15
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:06:29	08-MAY-00 21:06:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:06:34	08-MAY-00 21:06:36
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:06:53	08-MAY-00 21:06:55
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:07:12	08-MAY-00 21:07:14
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:07:36	08-MAY-00 21:07:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:07:43	08-MAY-00 21:07:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:07:48	08-MAY-00 21:07:50
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:08:26	08-MAY-00 21:08:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:08:31	08-MAY-00 21:08:36
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:01	08-MAY-00 21:09:06
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:09	08-MAY-00 21:09:11
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:14	08-MAY-00 21:09:21
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:35	08-MAY-00 21:09:37
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:40	08-MAY-00 21:09:42

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:09:40	08-MAY-00 21:25:48
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:09:52	08-MAY-00 21:09:54
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:10:39	08-MAY-00 21:10:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:10:49	08-MAY-00 21:10:51
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:11:00	08-MAY-00 21:11:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:11:10	08-MAY-00 21:11:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:11:34	08-MAY-00 21:11:36
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:11:44	08-MAY-00 21:11:48
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:11:58	08-MAY-00 21:12:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:12:14	08-MAY-00 21:12:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:12:33	08-MAY-00 21:12:36
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:12:48	08-MAY-00 21:12:50
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:12:55	08-MAY-00 21:12:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:13:07	08-MAY-00 21:13:09
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:13:18	08-MAY-00 21:13:21
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:13:28	08-MAY-00 21:13:30
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:13:37	08-MAY-00 21:13:40
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:13:47	08-MAY-00 21:13:50
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:01	08-MAY-00 21:14:04
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:09	08-MAY-00 21:14:11
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:18	08-MAY-00 21:14:23
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:28	08-MAY-00 21:14:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:39	08-MAY-00 21:14:42
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:14:52	08-MAY-00 21:14:54
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:15:08	08-MAY-00 21:15:13
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:15:15	08-MAY-00 21:15:18
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:15:32	08-MAY-00 21:15:34
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:15:48	08-MAY-00 21:15:51
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:15:58	08-MAY-00 21:16:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:16:03	08-MAY-00 21:16:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:16:15	08-MAY-00 21:16:22
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:16:29	08-MAY-00 21:16:36
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:16:41	08-MAY-00 21:16:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:17:05	08-MAY-00 21:17:07
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:17:19	08-MAY-00 21:17:22

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:17:27	08-MAY-00 21:17:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:17:43	08-MAY-00 21:17:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:17:50	08-MAY-00 21:17:53
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:00	08-MAY-00 21:18:02
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:10	08-MAY-00 21:18:12
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:14	08-MAY-00 21:18:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:24	08-MAY-00 21:18:26
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:29	08-MAY-00 21:18:31
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:36	08-MAY-00 21:18:43
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:45	08-MAY-00 21:18:48
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:18:53	08-MAY-00 21:19:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:19:04	08-MAY-00 21:19:07
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:19:09	08-MAY-00 21:19:12
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:19:16	08-MAY-00 21:19:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:19:33	08-MAY-00 21:19:35
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:19:40	08-MAY-00 21:19:42
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:20:18	08-MAY-00 21:20:20
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:20:37	08-MAY-00 21:20:39
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:20:44	08-MAY-00 21:20:47
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:20:49	08-MAY-00 21:20:54
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:21:29	08-MAY-00 21:21:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:21:53	08-MAY-00 21:21:55
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:22:00	08-MAY-00 21:22:03
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:22:08	08-MAY-00 21:22:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:22:19	08-MAY-00 21:22:22
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:22:46	08-MAY-00 21:22:48
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:22:50	08-MAY-00 21:22:53
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:00	08-MAY-00 21:23:02
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:07	08-MAY-00 21:23:10
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:26	08-MAY-00 21:23:31
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:36	08-MAY-00 21:23:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:46	08-MAY-00 21:23:48
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:23:50	08-MAY-00 21:23:53
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:24:26	08-MAY-00 21:24:31
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:24:33	08-MAY-00 21:24:36

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:24:50	08-MAY-00 21:25:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:05	08-MAY-00 21:25:07
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:12	08-MAY-00 21:25:14
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:19	08-MAY-00 21:25:26
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:31	08-MAY-00 21:25:34
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:41	08-MAY-00 21:25:43
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:25:53	08-MAY-00 21:26:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:26:17	08-MAY-00 21:27:52
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 21:26:33	08-MAY-00 22:02:26
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:27:57	08-MAY-00 21:28:56
16-TIC-182	DFS-FURN-101 KILN EXHAUST	TEMP LO-LO	08-MAY-00 21:28:04	08-MAY-00 21:56:37
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:28:58	08-MAY-00 21:29:01
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:29:29	08-MAY-00 21:29:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:29:39	08-MAY-00 21:29:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:29:44	08-MAY-00 21:29:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:30:24	08-MAY-00 21:30:27
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:30:34	08-MAY-00 21:30:39
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:30:51	08-MAY-00 21:30:54
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:31:15	08-MAY-00 21:31:20
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:31:15	08-MAY-00 21:48:22
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:31:29	08-MAY-00 21:31:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:32:03	08-MAY-00 21:32:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:33:42	08-MAY-00 21:33:45
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:33:54	08-MAY-00 21:33:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:34:02	08-MAY-00 21:34:06
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:34:11	08-MAY-00 21:34:13
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:34:18	08-MAY-00 21:34:21
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:36:17	08-MAY-00 21:36:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:36:48	08-MAY-00 21:36:51
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:37:26	08-MAY-00 21:37:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:37:38	08-MAY-00 21:37:40
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:01	08-MAY-00 21:39:04
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:09	08-MAY-00 21:39:11
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:13	08-MAY-00 21:39:16
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:28	08-MAY-00 21:39:30

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:35	08-MAY-00 21:39:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:54	08-MAY-00 21:39:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:39:59	08-MAY-00 21:40:01
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:40:06	08-MAY-00 21:40:11
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:40:16	08-MAY-00 21:40:18
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:40:32	08-MAY-00 21:40:35
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:40:44	08-MAY-00 21:40:46
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:40:59	08-MAY-00 21:41:01
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:41:06	08-MAY-00 21:41:11
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:41:23	08-MAY-00 21:41:28
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:41:33	08-MAY-00 21:41:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:41:45	08-MAY-00 21:41:47
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:41:54	08-MAY-00 21:41:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:42:16	08-MAY-00 21:42:20
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:42:30	08-MAY-00 21:42:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:42:37	08-MAY-00 21:42:40
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:42:56	08-MAY-00 21:42:59
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:43:11	08-MAY-00 21:43:13
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:43:15	08-MAY-00 21:43:22
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:43:34	08-MAY-00 21:43:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:43:51	08-MAY-00 21:43:56
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:44:03	08-MAY-00 21:44:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:44:08	08-MAY-00 21:44:12
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:44:15	08-MAY-00 21:44:17
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:44:29	08-MAY-00 21:44:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:44:53	08-MAY-00 21:44:55
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:45:05	08-MAY-00 21:45:07
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:45:17	08-MAY-00 21:45:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:45:24	08-MAY-00 21:45:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:45:36	08-MAY-00 21:45:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:46:11	08-MAY-00 21:46:14
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:48:48	08-MAY-00 21:50:09
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:53:31	08-MAY-00 21:54:19
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:54:55	08-MAY-00 21:55:02
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:55:23	08-MAY-00 22:03:00

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 21:57:39	08-MAY-00 23:36:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:58:31	08-MAY-00 21:58:33
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:58:36	08-MAY-00 21:58:50
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	08-MAY-00 21:58:38	08-MAY-00 22:02:52
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:58:52	08-MAY-00 21:59:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:59:02	08-MAY-00 21:59:07
24-LIC-031	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER PACKED BED	LEVEL LO	08-MAY-00 21:59:07	08-MAY-00 22:01:57
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:59:26	08-MAY-00 21:59:28
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:59:31	08-MAY-00 21:59:43
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:59:50	08-MAY-00 21:59:52
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 21:59:59	08-MAY-00 22:00:02
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 21:59:59	08-MAY-00 22:25:49
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:10	08-MAY-00 22:00:24
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:26	08-MAY-00 22:00:29
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:31	08-MAY-00 22:00:38
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:41	08-MAY-00 22:00:43
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:46	08-MAY-00 22:00:53
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:00:55	08-MAY-00 22:01:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:01:02	08-MAY-00 22:01:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:01:09	08-MAY-00 22:01:26
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:01:33	08-MAY-00 22:01:52
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:02:11	08-MAY-00 22:02:14
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:02:16	08-MAY-00 22:02:19
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:02:21	08-MAY-00 22:02:31
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:02:21	08-MAY-00 22:09:47
16-PIT-218	DFS-FURN-101 KILN BURNER MAIN FUEL GAS	PRESSURE HI	08-MAY-00 22:02:23	08-MAY-00 22:14:39
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:02:23	08-MAY-00 22:09:47
16-PSLL-029	DFS-FURN-101 DFS COMBUSTION AIR	PRESSURE LO-LO	08-MAY-00 22:02:26	08-MAY-00 22:02:55
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	08-MAY-00 22:02:35	08-MAY-00 22:03:26
16-BSLL-844	DFS-FURN-101 DFS KILN BURNER	LOCKOUT	08-MAY-00 22:02:35	08-MAY-00 22:31:47
16-BSLL-851	DFS-FURN-102 AFTERBURNER #2	LOCKOUT	08-MAY-00 22:02:38	08-MAY-00 22:03:39
16-PSLL-029	DFS-FURN-101 DFS COMBUSTION AIR	PRESSURE LO-LO	08-MAY-00 22:03:07	08-MAY-00 22:23:24
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	08-MAY-00 22:03:17	08-MAY-00 22:09:26
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	08-MAY-00 22:03:19	08-MAY-00 22:04:43
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 22:03:22	08-MAY-00 23:21:33

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 22:03:26	08-MAY-00 22:04:55
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:05:07	08-MAY-00 22:05:22
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:05:24	08-MAY-00 22:27:05
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:05:27	08-MAY-00 22:27:00
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:05:31	08-MAY-00 22:27:10
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	08-MAY-00 22:06:14	08-MAY-00 23:21:33
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	08-MAY-00 22:09:28	08-MAY-00 22:14:55
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:12:12	08-MAY-00 22:12:17
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:12:12	08-MAY-00 22:12:17
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:12:31	08-MAY-00 22:25:49
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:12:33	08-MAY-00 22:25:49
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	08-MAY-00 22:15:05	08-MAY-00 22:27:39
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 22:26:50	08-MAY-00 22:28:19
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:26:50	08-MAY-00 22:27:41
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:26:53	08-MAY-00 22:27:39
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 22:26:58	08-MAY-00 23:36:00
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:27:03	08-MAY-00 22:29:29
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:27:31	08-MAY-00 22:29:52
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:27:36	08-MAY-00 22:29:57
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:28:08	08-MAY-00 22:28:19
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:28:10	08-MAY-00 22:28:19
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 22:29:21	08-MAY-00 22:30:16
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:29:21	08-MAY-00 22:30:16
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:29:24	08-MAY-00 22:30:16
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:29:31	08-MAY-00 22:29:52
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 22:29:55	08-MAY-00 23:36:00
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 22:31:18	08-MAY-00 22:58:42
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:31:18	08-MAY-00 22:32:08
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:31:21	08-MAY-00 22:32:08
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:32:13	08-MAY-00 22:32:32
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:32:15	08-MAY-00 22:32:32
16-TSH-197	DFS-FURN-102 AFTBN CHMBR KILN LIT PERM	TEMP HI	08-MAY-00 22:32:44	08-MAY-00 23:53:26
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:39:50	08-MAY-00 22:39:52
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:39:50	08-MAY-00 22:39:52
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:40:09	08-MAY-00 22:40:16

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:40:12	08-MAY-00 22:40:16
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:40:50	08-MAY-00 22:40:59
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:40:54	08-MAY-00 22:40:59
ICS-CONR-112	CPU DIAGNOSTIC ALARM	DETECTED	08-MAY-00 22:41:04	08-MAY-00 23:49:54
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:41:13	08-MAY-00 22:41:18
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:41:16	08-MAY-00 22:41:18
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:41:20	08-MAY-00 22:41:23
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:41:25	08-MAY-00 22:43:10
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:41:28	08-MAY-00 22:43:10
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 22:43:22	08-MAY-00 22:58:07
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 22:43:22	08-MAY-00 22:58:07
16-TSL-197	DFS-FURN-102 AFTBNR 1400 RELIGHT	TEMP LO	08-MAY-00 22:44:10	08-MAY-00 23:47:03
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:49:41	08-MAY-00 23:36:00
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 22:49:48	08-MAY-00 23:36:07
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 22:59:04	08-MAY-00 22:59:32
16-PDISH-148	DFS-SEPA-101 CYCLONE	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 23:00:53	08-MAY-00 23:38:19
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	08-MAY-00 23:01:19	08-MAY-00 23:20:03
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 23:01:57	08-MAY-00 23:03:39
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 23:02:00	08-MAY-00 23:03:39
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 23:04:15	08-MAY-00 23:19:51
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 23:04:17	08-MAY-00 23:19:51
24-LIC-314	PAS-DMIS-104, DFS MIST ELIMINATOR SUMP	LEVEL HI-HI	08-MAY-00 23:13:45	08-MAY-00 23:52:39
PAS701C_A	COMMON FURNACE PAS STACK	LOQ ALARM	08-MAY-00 23:26:08	08-MAY-00 23:53:06
PAS701_AR	FURNACE COMMON STACK RCRA ALARM	ALARM	08-MAY-00 23:26:08	08-MAY-00 23:53:09
PAS701C_AR	FURNACE COMMON STACK AGENT ALARM	AGENT ALARM	08-MAY-00 23:26:08	08-MAY-00 23:53:06
PAS701A_A	COMMON FURNACE PAS STACK	LOQ ALARM	08-MAY-00 23:27:31	08-MAY-00 23:51:31
PAS701A_H	COMMON FURNACE PAS STACK	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:27:46	08-MAY-00 23:48:44
PAS701C_H	COMMON FURNACE PAS STACK	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:29:18	08-MAY-00 23:47:20
24-IT-387	PAS-BLOW-103, DFS BLOW-103 2ND STAGE	CURRENT HI	08-MAY-00 23:35:50	08-MAY-00 23:36:09
24-IT-967	PAS-BLOW-103, DFS BLOW-103 1ST STAGE	CURRENT HI	08-MAY-00 23:35:50	08-MAY-00 23:36:09
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS LO	08-MAY-00 23:36:05	08-MAY-00 23:36:26
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102.DFS VENTURI SCRUBBER	DIF PRESS LO LO	08-MAY-00 23:36:07	08-MAY-00 23:52:32
24-IT-387	PAS-BLOW-103, DFS BLOW-103 2ND STAGE	CURRENT HI	08-MAY-00 23:37:33	08-MAY-00 23:37:41
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 23:37:41	08-MAY-00 23:37:45
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 23:37:48	08-MAY-00 23:37:50

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	08-MAY-00 23:37:55	08-MAY-00 23:43:04
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	08-MAY-00 23:37:55	08-MAY-00 23:43:30
24-IT-967	PAS-BLOW-103, DFS BLOW-103 1ST STAGE	CURRENT HI	08-MAY-00 23:38:55	08-MAY-00 23:40:32
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	08-MAY-00 23:38:57	08-MAY-00 23:39:07
16-PDISH-148	DFS-SEPA-101 CYCLONE	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 23:39:00	08-MAY-00 23:39:15
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS HI	08-MAY-00 23:39:02	08-MAY-00 23:39:12
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS LO	08-MAY-00 23:39:46	08-MAY-00 23:53:06
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:40:48	08-MAY-00 23:43:49
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:47:01	08-MAY-00 23:47:03
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:47:13	08-MAY-00 23:47:16
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:47:18	08-MAY-00 23:47:25
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:47:37	08-MAY-00 23:47:39
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:47:58	08-MAY-00 23:48:01
PAS702H	DUCT FROM DFS TO PAS	HAZARD LEVEL	08-MAY-00 23:49:49	08-MAY-00 23:52:49

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	08-MAY-00 20:20:46	09-MAY-00 00:19:30	3.98
16-PIT-201	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER MAIN F.G.	PRESSURE HI	08-MAY-00 22:02:23	09-MAY-00 11:40:14	13.63
16-TIC-092	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	TEMP LO	08-MAY-00 22:02:52	09-MAY-00 15:28:48	17.43
16-TIC-092	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	TEMP LO-LO	08-MAY-00 22:02:57	09-MAY-00 15:37:06	17.57
16-AAH-175	PAS-BLOW-103, DFS STACK O2 ANALYZER	HIGH	08-MAY-00 22:03:05	09-MAY-00 07:55:19	9.87
24-AAH-206	PAS-BLOW-103, DFS STACK O2 ANALYZER	HIGH	08-MAY-00 22:03:09	09-MAY-00 07:57:56	9.91
24-AAH-207	DFS PAS EXHAUST CO 1 HOUR AVG	CO HI	08-MAY-00 22:12:17	09-MAY-00 00:07:10	1.91
24-LIC-314	PAS-DMIS-104, DFS MIST ELIMINATOR SUMP	LEVEL HI	08-MAY-00 23:09:40	09-MAY-00 00:09:32	1.0
24-FALL-030	PAS-PMP-108/9 CLEAN LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO-LO	08-MAY-00 23:18:56	09-MAY-00 07:10:47	7.86
24-PALL-036	PAS-PMP-108/9 LIQUOR DISCH	PRESSURE LO-LO	08-MAY-00 23:19:01	09-MAY-00 07:10:05	7.85
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	08-MAY-00 23:21:16	09-MAY-00 00:25:35	1.07
24-AIT-034 A/B	PAS-SCRB-102 PH PROBE DIFF. > .5	OUT OF TOLERENCE	08-MAY-00 23:28:45	09-MAY-00 07:10:15	7.69
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 23:36:07	09-MAY-00 00:24:33	.81
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	08-MAY-00 23:37:36	09-MAY-00 00:24:24	.78
PAS702AR	DFS STACK ACAM RCRA ALARM	ALARM	08-MAY-00 23:40:46	09-MAY-00 00:07:45	.45
PAS702A	DUCT FROM DFS TO PAS	LOQ ALARM	08-MAY-00 23:40:46	09-MAY-00 00:07:45	.45
16-PIT-106	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER COMB AIR	PRESSURE LO	08-MAY-00 23:42:28	09-MAY-00 00:27:39	.75
24-PSH-959	PAS-BLOW-103, I.D. FAN SUCTION	PRESSURE HI	08-MAY-00 23:43:16	09-MAY-00 00:23:28	.67
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	08-MAY-00 23:43:28	09-MAY-00 00:25:04	.69
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	08-MAY-00 23:43:59	09-MAY-00 00:24:00	.67
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	08-MAY-00 23:44:37	09-MAY-00 00:25:02	.67
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	08-MAY-00 23:48:10	09-MAY-00 00:12:43	.41
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 00:12:50	09-MAY-00 00:14:40	.03
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 00:14:50	09-MAY-00 00:17:07	.04
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 00:17:12	09-MAY-00 00:17:36	.01
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 00:17:38	09-MAY-00 00:23:28	.10
PAS702N	DUCT FROM DFS TO PAS	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 00:18:59	09-MAY-00 00:35:11	.27
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 00:20:06	09-MAY-00 01:02:09	.70
24-LIC-010	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER SUMP	LEVEL HI	09-MAY-00 00:23:28	09-MAY-00 00:55:16	.53
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 00:23:33	09-MAY-00 00:32:30	.15
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 00:23:33	09-MAY-00 00:32:23	.15
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 00:24:26	09-MAY-00 07:12:08	6.80
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 00:25:02	09-MAY-00 00:35:01	.17
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 00:25:56	09-MAY-00 00:27:27	.03
16-TSH-197	DFS-FURN-102 AFTBN CHMBR KILN LIT PERM	TEMP HI	09-MAY-00 00:26:51	09-MAY-00 00:37:46	.18

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 00:27:39	09-MAY-00 07:11:38	6.73
PAS701B_AR	FURNACE COMMON STACK AGENT ALARM	AGENT ALARM	09-MAY-00 00:27:49	09-MAY-00 01:33:28	1.09
PAS701_AR	FURNACE COMMON STACK RCRA ALARM	ALARM	09-MAY-00 00:27:49	09-MAY-00 01:33:28	1.09
PAS701B_A	COMMON FURNACE PAS STACK	LOQ ALARM	09-MAY-00 00:27:49	09-MAY-00 00:39:51	.20
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	09-MAY-00 00:28:01	09-MAY-00 00:30:34	.04
16-TSL-197	DFS-FURN-102 AFTBNR 1400 RELIGHT	TEMP LO	09-MAY-00 00:28:53	09-MAY-00 00:35:01	.10
PAS701C_A	COMMON FURNACE PAS STACK	LOQ ALARM	09-MAY-00 00:29:07	09-MAY-00 00:38:08	.15
PAS701C_AR	FURNACE COMMON STACK AGENT ALARM	AGENT ALARM	09-MAY-00 00:29:07	09-MAY-00 01:33:28	1.07
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 00:30:50	09-MAY-00 00:32:32	.03
16-XS-059	DFS-FURN-102 DFS AB EXH CO ANALYZER	MALFUNCTION	09-MAY-00 00:30:52	09-MAY-00 00:30:55	.0
24-XS-207	PAS-BLOW-103, DFS STACK CO ANALYZER	MALFUNCTION	09-MAY-00 00:30:52	09-MAY-00 00:30:55	.0
DFSCOMALF	DFS-FURN-102 EXHAUST CO	MALFUNCTION	09-MAY-00 00:30:52	09-MAY-00 01:33:28	1.04
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	09-MAY-00 00:30:57	09-MAY-00 00:32:54	.03
PAS701B_H	COMMON FURNACE PAS STACK	HAZARD LEVEL	09-MAY-00 00:31:02	09-MAY-00 00:34:03	.05
16-BSLL-851	DFS-FURN-102 AFTERBURNER #2	LOCKOUT	09-MAY-00 00:31:07	09-MAY-00 00:43:54	.21
16-PIT-106	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER COMB AIR	PRESSURE LO	09-MAY-00 00:32:09	09-MAY-00 07:20:43	6.81
PAS701C_H	COMMON FURNACE PAS STACK	HAZARD LEVEL	09-MAY-00 00:32:18	09-MAY-00 00:35:21	.05
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS LO	09-MAY-00 00:32:28	09-MAY-00 10:52:32	10.33
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102.DFS VENTURI SCRUBBER	DIF PRESS LO LO	09-MAY-00 00:32:32	09-MAY-00 10:52:27	10.33
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 00:32:51	09-MAY-00 08:27:00	7.90
24-PSH-959	PAS-BLOW-103, I.D. FAN SUCTION	PRESSURE HI	09-MAY-00 00:33:03	09-MAY-00 10:37:25	10.07
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 00:33:15	09-MAY-00 07:11:36	6.64
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	09-MAY-00 00:33:32	09-MAY-00 07:12:10	6.64
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 00:34:32	09-MAY-00 01:09:03	.58
PAS702AR	DFS STACK ACAM RCRA ALARM	ALARM	09-MAY-00 00:35:11	09-MAY-00 01:33:28	.97
PAS702A	DUCT FROM DFS TO PAS	LOQ ALARM	09-MAY-00 00:35:11	09-MAY-00 00:55:47	.34
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 01:03:26	09-MAY-00 01:16:15	.21
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:09:10	09-MAY-00 01:21:06	.20
PAS702N	DUCT FROM DFS TO PAS	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 01:10:07	09-MAY-00 01:17:35	.12
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 01:16:22	09-MAY-00 03:57:45	2.69
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:21:11	09-MAY-00 01:21:15	.0
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:21:20	09-MAY-00 01:25:31	.07
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:25:41	09-MAY-00 01:50:08	.41
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 01:35:12	09-MAY-00 03:15:19	1.67
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:50:11	09-MAY-00 01:53:39	.06

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 01:53:47	09-MAY-00 02:10:19	.28
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:10:28	09-MAY-00 02:13:23	.05
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:13:33	09-MAY-00 02:14:55	.02
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:15:04	09-MAY-00 02:36:29	.36
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:36:38	09-MAY-00 02:37:07	.01
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:37:09	09-MAY-00 02:52:44	.26
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 02:52:46	09-MAY-00 03:34:29	.70
24-AAH-207	DFS PAS EXHAUST CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 02:54:45	09-MAY-00 08:17:41	5.38
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:24:29	09-MAY-00 03:24:41	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:29:56	09-MAY-00 03:30:24	.01
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 03:34:31	09-MAY-00 03:41:23	.11
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 03:41:28	09-MAY-00 05:08:06	1.44
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:43:27	09-MAY-00 03:43:41	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:44:09	09-MAY-00 03:44:28	.01
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:44:47	09-MAY-00 03:44:59	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 03:45:02	09-MAY-00 05:12:05	1.45
24-LIC-010	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER SUMP	LEVEL HI	09-MAY-00 03:51:58	09-MAY-00 04:53:46	1.03
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 03:58:18	09-MAY-00 04:08:56	.18
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 04:09:33	09-MAY-00 04:20:44	.19
24-AIC-007	PAS-TOWR-103, DFS BRINE pH CONTROL	PH HI	09-MAY-00 04:10:49	09-MAY-00 12:01:32	7.85
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 04:20:49	09-MAY-00 08:21:04	4.0
16-TSH-197	DFS-FURN-102 AFTBN CHMBR KILN LIT PERM	TEMP HI	09-MAY-00 05:00:28	09-MAY-00 12:51:35	7.85
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 05:08:16	09-MAY-00 07:11:31	2.05
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 05:13:31	09-MAY-00 05:15:37	.04
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 05:15:49	09-MAY-00 05:24:37	.15
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 05:25:08	09-MAY-00 05:35:51	.18
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 05:35:29	09-MAY-00 06:18:45	.72
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 05:35:58	09-MAY-00 06:18:42	.71
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 06:07:13	09-MAY-00 08:22:23	2.25
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 06:19:06	09-MAY-00 06:19:24	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 06:19:28	09-MAY-00 07:12:00	.88
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 06:23:10	09-MAY-00 07:11:43	.81
PAS702N	DUCT FROM DFS TO PAS	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 06:31:41	09-MAY-00 07:13:54	.70
24-FALL-030	PAS-PMP-108/9 CLEAN LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:10:49	09-MAY-00 07:11:45	.02
24-AIC-034	PAS-SCRB-102, DFS CLEAN LIQUOR pH	PH HI	09-MAY-00 07:10:54	09-MAY-00 07:37:19	.44

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
24-FIC-030	PAS-PMP-108/9, DFS LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO	09-MAY-00 07:10:54	09-MAY-00 07:12:51	.03
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 07:12:03	09-MAY-00 07:19:32	.12
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE LO	09-MAY-00 07:13:03	09-MAY-00 07:13:17	.0
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 07:13:10	09-MAY-00 07:13:17	.0
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:13:13	09-MAY-00 07:21:00	.13
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:13:22	09-MAY-00 07:21:00	.13
24-LIC-010	PAS-SCRB-102, DFS SCRUBBER SUMP	LEVEL HI	09-MAY-00 07:13:34	09-MAY-00 08:16:05	1.04
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 07:13:37	09-MAY-00 07:20:19	.11
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:13:42	09-MAY-00 07:19:17	.09
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	09-MAY-00 07:13:44	09-MAY-00 07:34:18	.34
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 07:15:11	09-MAY-00 07:15:15	.0
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	09-MAY-00 07:15:15	09-MAY-00 07:15:32	.0
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 07:15:30	09-MAY-00 07:19:32	.07
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	09-MAY-00 07:16:25	09-MAY-00 07:16:42	.0
24-XS-9913	PAS-STACK-102 TOTAL FLOW	MALFUNCTION	09-MAY-00 07:17:35	09-MAY-00 07:17:54	.01
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:19:32	09-MAY-00 07:19:44	.0
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:19:51	09-MAY-00 07:20:17	.01
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 07:20:41	09-MAY-00 07:21:08	.01
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 07:20:48	09-MAY-00 07:27:21	.11
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:21:03	09-MAY-00 07:21:39	.01
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:21:41	09-MAY-00 07:21:48	.0
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:21:51	09-MAY-00 07:22:29	.01
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:22:17	09-MAY-00 07:22:29	.0
16-TSL-197	DFS-FURN-102 AFTBNR 1400 RELIGHT	TEMP LO	09-MAY-00 07:22:24	09-MAY-00 07:27:02	.08
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:22:31	09-MAY-00 07:23:07	.01
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 07:22:41	09-MAY-00 07:23:05	.01
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:23:09	09-MAY-00 07:34:10	.18
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:23:19	09-MAY-00 07:34:10	.18
16-PIT-106	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER COMB AIR	PRESSURE LO	09-MAY-00 07:23:34	09-MAY-00 07:34:32	.18
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 07:23:34	09-MAY-00 07:34:10	.18
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 07:23:46	09-MAY-00 07:27:19	.06
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:23:48	09-MAY-00 07:34:10	.17
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 07:27:48	09-MAY-00 07:33:18	.09
16-TSL-197	DFS-FURN-102 AFTBNR 1400 RELIGHT	TEMP LO	09-MAY-00 07:32:59	09-MAY-00 07:33:18	.01
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:34:15	09-MAY-00 07:35:27	.02

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 07:34:37	09-MAY-00 07:44:24	.16
16-PIC-018	DFS-FURN-101 DFS I.D. FAN DRAFT	PRESSURE HI	09-MAY-00 07:34:59	09-MAY-00 08:26:55	.87
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:35:29	09-MAY-00 07:35:39	.0
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:35:41	09-MAY-00 08:26:48	.85
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 07:35:53	09-MAY-00 11:26:52	3.85
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 07:36:12	09-MAY-00 08:21:01	.75
16-PIT-106	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER COMB AIR	PRESSURE LO	09-MAY-00 07:36:22	09-MAY-00 11:06:54	3.51
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 07:36:27	09-MAY-00 08:20:37	.74
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:36:29	09-MAY-00 08:20:35	.74
24-FALL-030	PAS-PMP-108/9 CLEAN LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO-LO	09-MAY-00 07:37:24	09-MAY-00 11:06:46	3.49
24-PALL-036	PAS-PMP-108/9 LIQUOR DISCH	PRESSURE LO-LO	09-MAY-00 07:37:29	09-MAY-00 11:06:39	3.49
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 07:37:38	09-MAY-00 07:41:15	.06
24-AIT-034 A/B	PAS-SCRB-102 PH PROBE DIFF. > .5	OUT OF TOLERENCE	09-MAY-00 07:47:10	09-MAY-00 08:00:17	.22
16-TSL-197	DFS-FURN-102 AFTBNR 1400 RELIGHT	TEMP LO	09-MAY-00 07:55:52	09-MAY-00 12:35:53	4.67
24-AIT-034 A/B	PAS-SCRB-102 PH PROBE DIFF. > .5	OUT OF TOLERENCE	09-MAY-00 08:00:22	09-MAY-00 08:00:29	.0
24-AIT-034 A/B	PAS-SCRB-102 PH PROBE DIFF. > .5	OUT OF TOLERENCE	09-MAY-00 08:06:58	09-MAY-00 11:06:49	3.0
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:15:03	09-MAY-00 08:15:24	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:15:03	09-MAY-00 08:15:24	.01
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:15:05	09-MAY-00 08:15:24	.01
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:16:15	09-MAY-00 08:16:36	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:16:15	09-MAY-00 08:16:36	.01
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:16:17	09-MAY-00 08:16:36	.01
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:17:24	09-MAY-00 08:17:46	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:17:24	09-MAY-00 08:17:46	.01
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:17:29	09-MAY-00 08:17:46	.0
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:19:18	09-MAY-00 08:19:42	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:19:18	09-MAY-00 08:19:42	.01
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:19:21	09-MAY-00 08:19:42	.01
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:20:11	09-MAY-00 08:20:52	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:20:11	09-MAY-00 08:20:52	.01
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:20:13	09-MAY-00 08:20:52	.01
16-AAH-175	PAS-BLOW-103, DFS STACK O2 ANALYZER	HIGH	09-MAY-00 08:20:57	09-MAY-00 08:48:53	.47
24-AAH-206	PAS-BLOW-103, DFS STACK O2 ANALYZER	HIGH	09-MAY-00 08:21:04	09-MAY-00 08:55:22	.57
24-TSH-966	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1 WINDING	TEMP HI	09-MAY-00 08:21:16	09-MAY-00 08:21:37	.01
24-XSH-968	PAS-BLOW-103, DFS STAGE 1	VIBRATION HI	09-MAY-00 08:21:16	09-MAY-00 08:21:37	.01

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
24-TSH-448A/B	PAS-BLOW-103, DFS 1ST STAGE BEARING	TEMP HI	09-MAY-00 08:21:18	09-MAY-00 08:21:37	.01
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 08:22:06	09-MAY-00 08:22:44	.01
16-PSHH-204	DFS-FURN-101 DFS KILN CHAMBER PRESSURE	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 08:22:13	09-MAY-00 08:26:48	.08
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 08:22:30	09-MAY-00 08:26:48	.07
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 08:22:32	09-MAY-00 08:36:16	.23
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 08:22:32	09-MAY-00 08:24:27	.03
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 08:23:03	09-MAY-00 08:24:08	.02
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 08:23:34	09-MAY-00 08:23:39	.0
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 08:24:13	09-MAY-00 08:24:36	.01
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 08:24:36	09-MAY-00 08:26:48	.04
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 08:24:46	09-MAY-00 08:57:43	.55
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 08:26:55	09-MAY-00 08:52:12	.42
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 08:27:07	09-MAY-00 08:29:30	.04
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 08:27:48	09-MAY-00 08:39:30	.20
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 08:29:37	09-MAY-00 09:44:57	1.26
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 08:34:00	09-MAY-00 08:48:56	.25
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 08:36:59	09-MAY-00 08:50:30	.23
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 08:42:30	09-MAY-00 08:57:43	.25
24-AAH-207	DFS PAS EXHAUST CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 08:47:11	09-MAY-00 08:55:22	.14
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 08:51:06	09-MAY-00 12:34:37	3.73
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 08:51:48	09-MAY-00 08:53:16	.02
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 08:52:14	09-MAY-00 08:53:16	.02
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 08:53:20	09-MAY-00 09:12:31	.32
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 08:53:56	09-MAY-00 08:55:29	.03
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 08:55:17	09-MAY-00 11:13:28	2.30
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 08:57:45	09-MAY-00 09:12:50	.25
24-AAH-207	DFS PAS EXHAUST CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 09:00:22	09-MAY-00 13:21:49	4.36
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 09:00:53	09-MAY-00 09:12:50	.20
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 09:09:04	09-MAY-00 09:09:36	.01
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 09:09:43	09-MAY-00 09:12:31	.05
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 09:10:04	09-MAY-00 09:12:31	.04
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 09:12:38	09-MAY-00 10:37:20	1.41
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 09:12:53	09-MAY-00 09:30:46	.30
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 09:16:15	09-MAY-00 09:27:20	.18
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 09:23:49	09-MAY-00 10:34:36	1.18

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 09:30:48	09-MAY-00 09:32:42	.03
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 09:32:44	09-MAY-00 09:45:35	.21
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 09:36:20	09-MAY-00 11:07:11	1.51
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 09:45:02	09-MAY-00 10:37:32	.87
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 09:45:38	09-MAY-00 10:45:39	1.0
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:35:59	09-MAY-00 10:36:14	.0
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 10:36:11	09-MAY-00 10:36:23	.0
24-FSLL-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN S/D	FLOW LO-LO	09-MAY-00 10:36:26	09-MAY-00 10:37:20	.02
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 10:36:30	09-MAY-00 10:37:20	.01
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 10:37:28	09-MAY-00 11:04:14	.45
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 10:37:35	09-MAY-00 11:07:11	.49
16-FI-813	DFS-FURN-102 EXHAUST FLOW	FLOW HI	09-MAY-00 10:37:35	09-MAY-00 10:37:40	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 10:37:40	09-MAY-00 10:52:54	.25
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 10:38:35	09-MAY-00 10:38:37	.0
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 10:40:05	09-MAY-00 10:40:07	.0
24-FSL-430	PAS-SCRB-102, DFS (EXH GAS) PURGE PERM	FLOW LO	09-MAY-00 10:40:17	09-MAY-00 10:40:26	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:42:52	09-MAY-00 10:43:04	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:43:11	09-MAY-00 10:43:18	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:43:25	09-MAY-00 10:43:30	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:43:56	09-MAY-00 10:43:59	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:44:32	09-MAY-00 10:44:46	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:44:49	09-MAY-00 10:44:58	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:45:07	09-MAY-00 10:45:26	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:45:31	09-MAY-00 10:45:39	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 10:45:41	09-MAY-00 10:48:21	.04
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:45:41	09-MAY-00 10:45:43	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:45:51	09-MAY-00 10:46:05	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:46:12	09-MAY-00 10:46:17	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:46:31	09-MAY-00 10:46:48	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:46:50	09-MAY-00 10:46:55	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:47:00	09-MAY-00 10:47:02	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:47:14	09-MAY-00 10:47:16	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:47:26	09-MAY-00 10:47:47	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:47:50	09-MAY-00 10:48:18	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:48:23	09-MAY-00 10:48:26	.0

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 10:48:28	09-MAY-00 11:00:12	.20
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:48:36	09-MAY-00 10:48:45	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:48:47	09-MAY-00 10:48:55	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:48:57	09-MAY-00 10:49:37	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:49:39	09-MAY-00 10:49:44	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:50:27	09-MAY-00 10:50:29	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:51:15	09-MAY-00 10:51:17	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:51:32	09-MAY-00 10:51:41	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:52:05	09-MAY-00 10:52:08	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:52:10	09-MAY-00 10:52:13	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:52:20	09-MAY-00 10:52:27	.0
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 10:52:47	09-MAY-00 10:53:25	.01
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 10:53:25	09-MAY-00 11:07:03	.23
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:53:30	09-MAY-00 10:53:32	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:53:34	09-MAY-00 10:53:41	.0
24-PDIC-008	PAS-SEPA-102, DFS VENTURI SCRUBBER	DIFF PRESS LO	09-MAY-00 10:53:39	09-MAY-00 10:53:54	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:53:44	09-MAY-00 10:53:49	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:54:35	09-MAY-00 10:54:42	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:56:41	09-MAY-00 10:56:46	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:57:01	09-MAY-00 10:57:03	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:57:51	09-MAY-00 10:57:53	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:58:27	09-MAY-00 10:58:29	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:59:15	09-MAY-00 10:59:18	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:59:20	09-MAY-00 10:59:39	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 10:59:42	09-MAY-00 11:00:08	.01
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 11:00:14	09-MAY-00 11:06:27	.10
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:00:14	09-MAY-00 11:00:26	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:00:31	09-MAY-00 11:00:33	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:00:38	09-MAY-00 11:00:45	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:01:09	09-MAY-00 11:01:14	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:02:52	09-MAY-00 11:02:57	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:03:26	09-MAY-00 11:03:29	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:03:41	09-MAY-00 11:03:45	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:03:48	09-MAY-00 11:03:50	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:03:57	09-MAY-00 11:04:12	.0

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 11:04:19	09-MAY-00 11:04:23	.0
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 11:04:31	09-MAY-00 11:04:33	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:05:26	09-MAY-00 11:05:29	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:05:36	09-MAY-00 11:05:43	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:05:55	09-MAY-00 11:06:05	.0
24-PDIT-003	PAS-SCRB-102, DFS SCRBR MIST ELIMINATOR	DIFF PRESS HI	09-MAY-00 11:06:00	09-MAY-00 11:06:05	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 11:06:39	09-MAY-00 11:12:53	.10
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:06:44	09-MAY-00 11:06:54	.0
24-FALL-030	PAS-PMP-108/9 CLEAN LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO-LO	09-MAY-00 11:06:49	09-MAY-00 11:35:26	.48
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:07:08	09-MAY-00 11:07:11	.0
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 11:07:15	09-MAY-00 11:07:27	.0
24-AIC-034	PAS-SCRB-102, DFS CLEAN LIQUOR pH	PH HI	09-MAY-00 11:07:23	09-MAY-00 11:45:25	.63
24-FIC-030	PAS-PMP-108/9, DFS LIQUOR TO SCRUBBER	FLOW LO	09-MAY-00 11:07:27	09-MAY-00 11:51:22	.73
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 11:07:30	09-MAY-00 13:04:10	1.94
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:08:37	09-MAY-00 11:14:16	.09
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:08:52	09-MAY-00 11:08:57	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:10:36	09-MAY-00 11:10:44	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:11:27	09-MAY-00 11:11:29	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 11:13:05	09-MAY-00 11:37:28	.41
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:17:44	09-MAY-00 11:17:46	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:18:03	09-MAY-00 11:18:06	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:25:30	09-MAY-00 11:25:39	.0
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 11:28:31	09-MAY-00 11:32:27	.07
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:29:45	09-MAY-00 11:29:50	.0
16-AAL-781H	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW 3 MINS.	LOW	09-MAY-00 11:31:29	09-MAY-00 13:04:10	1.54
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:33:12	09-MAY-00 11:34:14	.02
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 11:34:40	09-MAY-00 11:35:52	.02
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:34:49	09-MAY-00 11:35:49	.02
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:35:11	09-MAY-00 11:35:13	.0
16-XS-059	DFS-FURN-102 DFS AB EXH CO ANALYZER	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:37:18	09-MAY-00 11:37:21	.0
16-BSLL-850	DFS-FURN-102 DFS AFTERBURNER #1	LOCKOUT	09-MAY-00 11:37:32	09-MAY-00 11:38:51	.02
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 11:38:11	09-MAY-00 11:42:19	.07
16-XS-059	DFS-FURN-102 DFS AB EXH CO ANALYZER	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:40:14	09-MAY-00 12:10:49	.51
16-FFAH-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW HI	09-MAY-00 11:40:19	09-MAY-00 11:40:31	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 11:40:29	09-MAY-00 11:40:34	.0

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
16-FFAH-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW HI	09-MAY-00 11:40:34	09-MAY-00 11:40:50	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 11:41:05	09-MAY-00 11:41:10	.0
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	09-MAY-00 11:41:07	09-MAY-00 11:41:19	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:44:14	09-MAY-00 11:46:15	.03
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:46:04	09-MAY-00 11:46:11	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:52:00	09-MAY-00 11:52:02	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:53:24	09-MAY-00 11:54:32	.02
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 11:55:36	09-MAY-00 11:58:09	.04
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 11:55:58	09-MAY-00 11:57:45	.03
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 11:56:05	09-MAY-00 11:56:07	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 12:00:03	09-MAY-00 12:28:03	.47
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 12:00:23	09-MAY-00 12:03:33	.05
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:04:09	09-MAY-00 12:04:14	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 12:04:41	09-MAY-00 12:10:35	.10
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:06:35	09-MAY-00 12:06:37	.0
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 12:07:25	09-MAY-00 13:21:33	1.24
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:08:12	09-MAY-00 12:08:14	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:10:28	09-MAY-00 12:10:33	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:13:25	09-MAY-00 12:13:27	.0
16-BSLL-851	DFS-FURN-102 AFTERBURNER #2	LOCKOUT	09-MAY-00 12:13:39	09-MAY-00 12:14:22	.01
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:15:07	09-MAY-00 12:15:12	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 12:15:09	09-MAY-00 12:16:40	.03
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:15:45	09-MAY-00 12:15:47	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:15:54	09-MAY-00 12:15:57	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:17:35	09-MAY-00 12:17:37	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 12:21:09	09-MAY-00 12:21:16	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:22:09	09-MAY-00 12:22:12	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:27:39	09-MAY-00 12:27:42	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:33:35	09-MAY-00 12:33:37	.0
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 12:35:12	09-MAY-00 12:49:40	.24
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:36:31	09-MAY-00 12:36:33	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:37:08	09-MAY-00 12:37:11	.0
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:38:32	09-MAY-00 12:38:34	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 12:46:41	09-MAY-00 12:51:56	.09
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:48:29	09-MAY-00 12:48:31	.0

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 12:50:26	09-MAY-00 13:02:40	.20
24-XS-430	PAS-SCRB-102, DFS(EXH GAS)NFPA BURN	MALFUNCTION	09-MAY-00 12:51:06	09-MAY-00 12:51:09	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 12:52:41	09-MAY-00 12:57:52	.09
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 12:59:50	09-MAY-00 13:04:05	.07
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 13:03:44	09-MAY-00 16:04:55	3.02
16-SSL-057	DFS-CNVX-101 DFS HDC CONVEYOR	MALFUNCTION	09-MAY-00 13:04:03	09-MAY-00 15:42:21	2.64
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 13:05:44	09-MAY-00 13:07:50	.04
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 13:08:28	09-MAY-00 13:09:55	.02
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 13:11:02	09-MAY-00 13:13:32	.04
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 13:15:07	09-MAY-00 13:17:40	.04
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 13:21:26	09-MAY-00 13:22:41	.02
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 13:23:47	09-MAY-00 13:31:06	.12
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 14:21:37	09-MAY-00 14:23:12	.03
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 14:23:50	09-MAY-00 14:24:50	.02
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 14:24:50	09-MAY-00 20:12:54	5.80
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 14:26:42	09-MAY-00 14:26:44	.0
16-FFAH-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW HI	09-MAY-00 15:39:30	09-MAY-00 15:39:35	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 15:40:09	09-MAY-00 15:40:35	.01
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 15:47:51	09-MAY-00 15:48:08	.0
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 16:05:24	09-MAY-00 16:18:12	.21
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 16:18:55	09-MAY-00 16:31:51	.22
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 16:32:27	09-MAY-00 20:08:17	3.60
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 19:33:33	09-MAY-00 19:33:43	.0
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 19:46:11	09-MAY-00 19:46:18	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 19:56:51	09-MAY-00 19:57:18	.01
16-FFAL-079	DFS-FURN-102 AFTBNR #2 EXCESS AIR	FLOW LO	09-MAY-00 19:57:51	09-MAY-00 19:58:10	.01
16-FFAL-078	DFS-FURN-102 DFS AFTERBNR #1 EXCESS AIR	FLOW LO	09-MAY-00 19:57:51	09-MAY-00 19:57:54	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE LO	09-MAY-00 19:58:15	09-MAY-00 19:58:27	.0
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 19:58:29	09-MAY-00 19:59:50	.02
16-AAH-059	AFB EXHAUST GAS CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 19:59:26	09-MAY-00 21:02:42	1.05
24-AAH-207	DFS PAS EXHAUST CO 1 HOUR AVG	CO HI	09-MAY-00 19:59:41	09-MAY-00 21:02:56	1.05
16-AAL-781I	DFS-FURN-102 COMBUSTION EFF LOW INSTANT	LOW	09-MAY-00 19:59:53	09-MAY-00 20:01:11	.02
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 20:08:19	09-MAY-00 20:17:47	.16
16-TIC-092	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	TEMP LO-LO	09-MAY-00 20:12:28	09-MAY-00 20:18:20	.10
PASD701A_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 20:17:59	09-MAY-00 20:29:33	.19

Tag Name	Tag Descr	Alm Text	Time In	Time Out	Duration
PAS701B_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 20:29:45	09-MAY-00 20:35:26	.09
PAS701C_N	COMMON FURNACE PAS STACK	ACAMS NOT NORMAL	09-MAY-00 20:35:47	09-MAY-00 20:48:58	.22
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 23:39:29	09-MAY-00 23:39:36	.0
16-PIT-065	DFS-FURN-102 AFTERBURNER CHAMBER	PRESSURE HI	09-MAY-00 23:45:30	09-MAY-00 23:45:59	.01
PAS-BLOW-107	EMERGENCY I.D. FAN	MALFUNCTION	09-MAY-00 23:49:10	09-MAY-00 23:49:15	.0
16-PDIT-813	EXHAUST GAS DIFF PRESS	PRESSURE HI-HI	09-MAY-00 23:56:18	09-MAY-00 23:56:30	.0